

CHIARIMENTO N. 4

Pubblicato il 24/06/2017

DOMANDA:

Nella TXT01 Relazione generale si riporta un sovraccarico dovuto agli ossari di $q_2=700\text{kg/mq}$ derivante dal "peso complessivo" degli elementi.

Si chiede di scorporare il carico dovuto dal peso proprio degli elementi dal carico utile indicando quest'ultimo.

Sembrerebbe non possibile rispettare i valori imposti dal d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285 (circolare esplicativa)

RISPOSTA:

Richiamando quanto contenuto nell'Allegato 2 della Relazione generale TXT01 nel paragrafo denominato VERIFICA DEL SOLAIO ESISTENTE, il sovraccarico permanente previsto nel DPR 10/9/1990 capo XV art. 76, risulta inserito alla lettera b) dell'Analisi dei carichi per il solaio esistente.

Il valore $q_2=700\text{Kg/mq}$ si riferisce al solo peso dei nuovi manufatti.