

**Quesito n. 1  
del 21/04/2016**

Quesito del concorrente:

La presente per richiedere informazioni in merito al sopralluogo relativo alla gara in oggetto, per capire se è obbligatorio o meno.

Risposta:

Le informazioni richieste sono tutte contenute nella Lettera d'Invito. Il sopralluogo per la presa visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori è obbligatorio (par. 9, punto 9.2.) e deve essere resa apposita dichiarazione in autocertificazione nell'istanza di ammissione alla gara come da allegato 1, lettere (u) e seguenti.

**Quesito n. 2  
del 22/04/2016**

Quesito del concorrente:

In merito alla gara in oggetto, nella lettera d'invito al punto 9.2 sopralluogo viene indicato che i concorrenti devono "recarsi sul luogo dei lavori a loro totale cura e spese , prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori etc. Chiediamo pertanto se è necessario prendere un appuntamento e con quali modalità e se al momento del sopralluogo verrà rilasciato un documento che a Pena di Esclusione dovrà poi essere inserito in Busta.

Risposta:

le informazioni richieste sono tutte contenute nella Lettera d'Invito. Il sopralluogo per la presa visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori è obbligatorio (par. 9, punto 9.2.), deve essere effettuato autonomamente dal Concorrente senza una figura tecnica dell'Amministrazione in quanto l'area è aperta al pubblico.

Deve però essere resa dal Concorrente apposita dichiarazione in autocertificazione dell'avvenuto sopralluogo nell'istanza di ammissione alla gara come da allegato 1, lettere (u) e seguenti.

**Quesito n. 3  
del 26/04/2016**

Quesito del concorrente:

Essendo in possesso della categoria OS18 A III classifica, posso fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per le altre due categorie ovvero OS21 I e OG3I?

Risposta:

La risposta al quesito è positiva. L'avvalimento è esercitabile con le modalità di cui al punto A.3 della lettera Invito.

**Quesito n. 4  
del 26/04/2016**

Quesito del concorrente:

Salve, in data 15/04/2016 avete emanato la lettera di invito.

Successivamente e precisamente in data 21/04/2016 si è riunita l'assemblea dei soci che ha deciso di cambiare il direttore tecnico della società. Pertanto nella stessa data si è avuto un soggetto cessato dalla carica e un nuovo soggetto subentrato in carica. Fermo restando che il soggetto è cessato dalla carica successivamente alla data della lettera di invito ma precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, la nostra domanda è la seguente: nella documentazione di gara che andrò a produrre, va inserito come direttore tecnico il soggetto cessato dalla carica o il nuovo direttore tecnico?

Risposta:

Nella documentazione che produrrete nell'istanza di partecipazione, dovrete indicare tra i soggetti in carica l'attuale (nuovo) direttore tecnico, tra i soggetti cessati dalla carica il direttore tecnico

precedente, ora cessato.

**Quesito n. 5  
del 26/04/2016**

Quesito del concorrente:

Controllando la lista delle categorie dei lavori e delle forniture, inviateci in data 15/04/2016, abbiamo constatato che non è vidimata dall'Ente Appaltante. Va bene la compilazione di questo documento o, in alternativa, dove recuperare copia vidimata? Grazie.

Risposta:

A chiarimento di quanto osservato, con nota prot. n. 0087125 del 27/04/2016, è stata trasmessa a tutti i concorrenti la Lista delle Categorie dei Lavori e delle Forniture (allegato D) da sostituire a quella precedentemente inviata con nota prot. n. 77749 del 15/04/2016, in quanto, pur essendo stata firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, non era vidimata in ogni sua pagina.

**Quesito n. 6  
del 04/05/2016**

Quesito del concorrente:

Sebbene sul portale dell'Ente Appaltante sia presente la documentazione progettuale della gara indicata in oggetto, si chiede se è possibile ottenere in aggiunta, il Computo relativo ai costi della manodopera sulle singole lavorazioni.

Risposta:

I documenti presentati sono quelli conformi al DL 163/2006. L'incidenza della manodopera è stata calcolata ai sensi dell'art. 2 del DM 11 dicembre 1978 e precisamente alla tab. 2,b) Opere d'Arte, A) Mano d'Opera pari al 30%.

**Quesito n. 7  
del 04/05/2016**

Quesito del concorrente:

Domanda: In riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere conferma del fatto che non aderite alla procedura PASSOE e pertanto non è richiesto lo stesso ai fini della partecipazione alla gara (così come riportato a pag. 17 della Lettera d'invito). Grazie.

Risposta: Si conferma quanto esplicitato nella domanda.

**Quesito n. 8  
del 04/05/2016**

Quesito del concorrente:

- Domanda: quale classe di esecuzione va rispettata in accordo alla UNIEN 1090-1?

Risposta: La Classe di esecuzione è EXC3

- Domanda: Definire resilienza dell'acciaio da carpenteria\_visto il luogo d'installazione si suggerisce JR

Risposta: La classe di Resilienza è JR

- Domanda: Alla voce N.P.02 sono indicati stralli M30, nella tavola D.2 sono indicati sia da diam. 30, sia da diam. 42; inoltre quelli di diam. 30 sono stralli, mentre quelli di diam. 42 da disegno sembrano puntoni; chiarire

Risposta: in progetto sono previsti n.8 tondi M30 (tiranti) con sistema Halfen Detan S460 e n. 4 tubi fi42 (puntoni) con sistema Halfen Detan S355

- Domanda: Il carter sp 8mm (lamiera pantografata) nell'allegato "G Computo metrico e Quadro economico" sono indicati 55ml (27.5+27.5), mentre nella tav.C.6 sono rappresentati

45ml (22.5+22.S); chiarire.

Risposta: Il parapetto del ponte è costituito da 36 (18+18) carter di lamiera pantografata di dimensioni 1780 X 1240 mm. La lunghezza del ponte è 22,5 metri. Si evince che nel computo è stata riportata una quantità maggiorata.

- Domanda: Tutta la carpenteria delle voci 01.08.06.04 / N.P.06 sono da verniciare a polveri, il ciclo descritto è relativo ad un ciclo a liquido; chiarire\_visto il luogo d'installazione e la tipologia della carpenteria è preferibile la verniciatura a polveri

Risposta: Si conferma il ciclo di verniciatura a liquido. Quanto descritto nelle voci sopra citate in riferimento ad un trattamento a polvere è un refuso.

- Domanda: Tutta la carpenteria delle voci 01.08.06.04 I N.P.06 sono da verniciare con finitura simil Cor-Ten come indicato nell'allegato "A Relazione generale tecnico descrittiva"; nella descrizione del ciclo riportato nel testo delle voci è indicato colore bianco;chiarire per uniformità con il Cor-Ten delle antenne è preferibile finitura simil Cor-Ten

Risposta: La finitura è tutta color cor-ten eccetto parapetto interno ponte (RAL 9006). Dove viene indicato colore bianco è un refuso.

- Domanda: Tutta la carpenteria delle voci 01.08.06.04 sono in S275, nelle tavole D.8 e D.9 le colonne tonde sono indicate in S355; chiarire

Risposta: Si conferma che la carpenteria metallica delle colonne delle rampe di cui alle tav.

D.8 e D.9 è di classe S275; La specifica riportata nei dettagli costruttivi che indica S355 è un refuso.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Alberto Dellavalle